ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Kelvinator PL

Aire acondicionado

Protección de baja tensión

Posibles causas

Variación de tensión, problema de alimentación o falla en la etapa de potencia, según la serie.

Orientación inicial

Anotá si coincide con cortes de luz, el arranque u otras cargas. Si actúa la protección eléctrica, dejá el equipo fuera de servicio y solicitá una revisión.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter