ICIA | CÓDIGOS DE ERROR DE AIRE ACONDICIONADO

Midea P2

Aire acondicionado

Protección de baja presión (modelos aplicables)

Posibles causas

Flujo de aire insuficiente, lectura fuera de rango o una condición anormal del circuito frigorífico, según la protección.

Orientación inicial

Observá si hay hielo, si las salidas están obstruidas y en qué modo ocurre. Consultá el manual para el cuidado de los filtros. Pedí un diagnóstico si persiste.

Confirmá el modelo y el manual del fabricante antes de intervenir.

Abrir esta ficha en ICIA

Conocé el curso de Aire Inverter